



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

04074, м. Київ-74, вул. Вишгородська, 21, тел. (044) 430-23-19, тел./факс 430-02-13

ПРОТОКОЛ № 7

18.03.2019

18-00

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Київської міської державної адміністрації - перший заступник голови Постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пантелеєв П.О.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)

СЛУХАЛИ: *«Про ситуацію, яка склалася на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка при комплексній забудові території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мікрорайони) житлового масиву Осокорки - Центральні у Дарницькому районі м. Києва».*

На перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка будується об'єкт житлового і соціально-побутового призначення «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мікрорайони)» житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва.

Забудовником будується тимчасова під'їзна дорога з влаштуванням естакади з пальовими фундаментами на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка.

Під зазначеною під'їзною дорогою розташовані напірний каналізаційний колектор Д=1600 мм, два напірних колектори Д=1400 мм та самопливний каналізаційний колектор 3100 мм x 2400 мм, що транспортують стічні води з правого берега міста Києва та Київської області, в разі порушення технічного стану яких може бути створена небезпечна екологічна ситуація у зв'язку з припиненням каналізування усєї правобережної частини міста Києва.

За інформацією приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» під'їзна дорога побудована та експлуатується для перевезення великогабаритними транспортними засобами будівельних матеріалів та інших вантажів з надмірною вагою.

За інформацією Департаменту Державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр), внесені дані щодо видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України замовникам будівництва ТОВ «Контактбудсервіс» та ТОВ «Будеволюція» дозволів на виконання будівельних робіт:

- «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2-а житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва. Перша черга будівництва. Будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110» № ІУ 115150850530;

- «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2-а житлового масиву Осокорки-Центральні в Дарницькому районі м. Києва 2 черга будівництва» № ІУ 113181171313;

та реєстрації повідомлення про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт: «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2-а житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва. Перша черга будівництва. Будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110» № ІУ 123181031360.

Зазначені об'єкти за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними (ССЗ) наслідками (V категорія складності).

Керуючись статтею 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553. Департамент розпочав позапланову перевірку дотримання ТОВ «Контактбудсервіс» та ТОВ «Будеволюція» вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва інженерно-транспортної інфраструктури (мостового шляхопроводу) на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі м. Києва.

У ході проведення перевірки Департамент листом звернувся до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві щодо надання інформації відносно того, чи передбачено будівництво об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури (мостового шляхопроводу) на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі міста Києва проектною документацією, наданою замовниками будівництва - ТОВ «Контактбудсервіс», ТОВ «Будеволюція» для отримання дозволів на виконання будівельних робіт.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві листом від 21.02.2019 № 10/26-11/2102/07 повідомив Департамент, що відповідно до наявної проектною документації, на підставі якої видавалися дозволи на виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва: «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву «Осокорки-Центральні» у Дарницькому

районі міста Києва. Перша черга будівництва. Будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110 кВ «ТЕЦ-5-Аркада» за адресою: житловий масив «Оскорки-Центральні» у Дарницькому районі м. Києва, 1 (мікрорайон)» № 1У 115150850530 та «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мікрорайони) житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі міста Києва. 2 черга будівництва. Коригування за адресою: житловий масив Осокорки - Центральні у Дарницькому районі м. Київ» №ІУ 113181171313 будівництво об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури (мостового шляхопроводу) на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі міста Києва не передбачено.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію голови правління приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» про те, що внаслідок великих навантажень від проходження вантажних транспортних засобів по під'їзній дорозі на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка до об'єкта будівництва житлового і соціально-побутового призначення «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мікрорайони)» житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва можливе порушення технічного стану напірних каналізаційних колекторів $D=1600$ мм та $D=1400$ мм, що призведе до припинення каналізування правобережної частини міста Києва. Витік забруднювальних речовин потенційно загрожує здоров'ю та життю людей, а також, може призвести до значних матеріальних збитків.

2. Визнати, що існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація техногенного характеру» код 10810 «Надзвичайна ситуація внаслідок аварії каналізаційної системи із скиданням забруднювальних речовин»), місцевого рівня (відповідно до пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368). Враховуючи, що каналізаційні колектора транспортують стічні води з правого берега міста Києва та Київської області близько 500 тис.м³/добу, надзвичайна ситуація може набути регіонального рівня (відповідно до пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівням»).

3. Взяти до відома інформацію першого заступника директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Дворнікова В.М. про те, що земельна ділянка під будівництво об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури (мостового шляхопроводу) на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі міста Києва забудовнику в установленому порядку передана не була.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські електромережі», публічному акціонерному товариству «Київгаз», приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» провести обстеження інженерних мереж біля під'їзної дороги на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі міста Києва та скласти акти щодо їх технічного стану.

Відповідальні: Бінд В.Є., Фоменко О.В., Пархоменко Т.В., Новицький Д.Ю.
Термін: 01.04.2019

5. ТОВ «Контактбудсервіс», ТОВ «Будеволюція» вжити необхідних заходів щодо влаштування під'їзної дороги для перевезення транспортними засобами будівельних матеріалів та будівельної техніки до об'єкту будівництва житлового і соціально-побутового призначення «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, та мікрорайони)» житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва по іншій тимчасовій схемі.

Відповідальні: Монахов Ю.С., Плачков С.І.
Термін: 22.03.2019

6. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації вжити заходів щодо огороження охоронної зони каналізаційного колектору $D=1600$ мм, двох напірних колекторів $D=1400$ мм та самопливного каналізаційного колектору 3100 мм x 2400 мм.

Відповідальний: Новицький Д.Ю.
Термін: 25.03.2019

7. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінню з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал», Комунальній аварійно-рятувальній службі «Київська служба порятунку» з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації вжити в установленому порядку необхідних аварійно-попереджувальних заходів, пов'язаних з розбиранням конструкцій елементів естакади з пальовими фундаментами на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка, яка знаходиться над каналізаційним колектором $D=1600$ мм, двома напірними колекторами $D=1400$ мм та самопливним каналізаційним колектором 3100 мм x 2400 мм, та може призвести до порушення їх технічного стану.

Відповідальні: Захарченко П.П., Панчій Т.М., Федотов К.П., Ткачук Р.С., Новицький Д.Ю., Піхало Д.О.
Термін: 05.04.2019

8. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечити постійний контроль за проведенням на території району нового будівництва. При виявленні порушень вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності невідкладно повідомляти Управління Патрульної поліції в м.Києві Департаменту Патрульної поліції України та Департамент Державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

Відповідальні: голови районних в місті Києві державних адміністрацій
Термін: постійно

9. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.05.2017 № 519, рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території м. Києва.

10. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова Постійної комісії

В. Кличко

Відповідальний секретар

О. Синявська

