

Виттяк
1.3

Інженеру проекту
ТОВ «ПК Проектний
комплекс»

Царик А.В.

**Виттяг з протоколу
засідання Технічної ради ПрАТ «АК «Київводоканал»
від 24.04.2018 № 188**

Порядок денний:

1. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво наземного паркінгу з об'єктами транспортної інфраструктури та будівлею громадського призначення» за адресою: вул. Святошинська – просп. Перемоги та пл. Героїв Бреста. (Замовник: ТОВ «Київ-Арт» для КП «Київтранспарксервіс». ТУ від 13.02.2017 № 10215 на водопостачання; ТУ від 13.02.2017 № 10244 на каналізування).

Доповідач: Костенко О.В.

2. Розгляд зміни проектних рішень на каналізування об'єкта: «Розташування колективного садівництва «Чорнобилець-2001» за адресою: вул. Богатирська, 30-Б, в частині уточнення матеріалу труб самопливного каналізаційного колектора Д=300мм (Замовник: СТ «Чорнобилець-2001». ТУ від 11.08 2016 № 11378 на каналізування).

Доповідач: Теличко В. І.

3. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мікрорайони) ж/м Осокорки-Центральні. Тимчасова під'їзна дорога з влаштуванням естакади на перетині вул. Колекторної та просп. Петра Григоренка в складі проекту підготовчих робіт» за адресою: ж/м Осокорки - Центральні, 1, 2, 2а мкрн. (Замовник: ТОВ «Контактбудсервіс». ТУ від 20.11.2017 № 12407 на водопостачання; ТУ від 20.11.2017 № 12443 на каналізування).

Доповідач: Царик А. В.

4. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайону 1, 2, 2а житлового масиву "Осокорки-Центральні". І черга будівництва. Під'їзна дорога та інженерне забезпечення по тимчасовій схемі для функціонування ПС 110/10кВ «Аркада. Коригування» за адресою: ж/м Осокорки-Центральні (Замовник: ТОВ «Контактбудсервіс». ТУ від 20.11.2017 № 11273 на водопостачання; ТУ від 20.02.2017 № 11311 на каналізування).

Доповідач: Царик А. В.

5. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж і на санацію ділянки каналізаційного колектору Д=1050мм по вул. Нижньоключовій, довжиною ≈ 100м, починаючи від вул. Садкової в сторону вул. Польової для об'єкта «Будівництво навчально-житлового комплексу» за адресою: вул. Польова, 38. (Замовник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». ТУ від 14.08.2017 № 11171 на водопостачання; ТУ від 14.08.2017 № 11205 на каналізування).

Доповідачі: Столярчук О. В., Філіпов В.О.

6. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за адресою: вул. Університетська, 17. (Замовник: громадянин Попович Н. В. ТУ від 26.06.2017 № 12685 на водопостачання; ТУ від 26.06.2017 № 12691 на каналізування).

Доповідач: Яцюк А. В.

7. Розгляд зміни виробника арматури та фасонних частин до проектної документації зовнішніх водопровідних мереж об'єкта «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: бульв. Лепсе, 6 (літ. Ж) в частині зміни виробника арматури та фасонних частин. (Замовник: ТОВ «Діамант-Центр». ТУ від 30.12.2015 № 10274 на водопостачання).

Доповідач: Черненко О. В.

8. Повторний (після доопрацювання) розгляд та затвердження питання включення у текстову частину технічних умов на водопостачання тексту у наступній редакції:

«Гарантійний строк на товар (запірну арматуру, пожежні гідранти), що встановлюються на об'єкті, не може бути менший від гарантійного строку, який встановлений на об'єкт будівництва, що визначений нормами чинного законодавства та становить 10 років відповідно до ч.1 ст.884, ч.3 ст.676 Цивільного кодексу України та ч.1 ст.7 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року». (службова записка заступника головного інженера Верхотурова О. Ю. від 02.04.2018 № 103/22/22/03-18).

Доповідач: Верхотуров О. Ю.

9. Розгляд зміни до проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво 20-го мкр. ж/м "Вигурівщина – Тросщина» за адресою: ж/м Вигурівщина-Тросщина, 20-й мкр. (Замовник: ВАТ «Домбудівельний комбінат № 4» і ТОВ «Фіаніт». ТУ від 27.03.2007 № 3395 на водопостачання; ТУ від 03.03.2010 № 2971 на каналізування).

Доповідач: Теличко С. В.

10. Розгляд зміни до проектної документації зовнішніх каналізаційних мереж об'єкта: «Лікувально-реабілітаційний центр» за адресою: вул. Боткіна, 4-А в частині заміни хімічного захисту з використанням колодязів із кілець з поліетиленовими вкладишами на інший метод. (Службова записка ДЕКТГ від 12.04.2018 № 1251/6/6/03-18). (Замовник: ТОВ «СТВ – Берегія»).

Доповідач: Місюра А.Ф.

11. Розгляд проектної документації по об'єкту «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці Косенко на житловому масиві Виноградар у Подільському районі м. Києва». (Замовник: Управління капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської районної у м. Києві державної адміністрації. ТУ від 06.12.2004 № 12023 на водопостачання; ТУ від 11.11.2004 № 11935 на каналізування).

Доповідач: Приймак В.І.

Присутні учасники Технічної ради:

Новицький Д. Ю. – голова правління – генеральний директор, голова Технічної ради;

Крушановський С.І. – заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку;

Ковалишен А. В. – головний інженер ПрАТ «АК «Київводоканал»;

Костюк В. А. – перший заступник директора департаменту – головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства;

Тимчук М.М. – заступник директора департаменту – начальник управління експлуатації водопровідних мереж та насосних станцій департаменту експлуатації водопровідного господарства;

Мазур Ю.П. – перший заступник директора департаменту – начальник управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Ролінський Р.К. – заступник начальника управління – головний інженер управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Грубрин В. С. – головний інженер Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Каложний А.М. – начальник управління розвитку департаменту інформаційного забезпечення та зв'язку;

Куц О. В. – головний інженер розрахункового департаменту;

Корлюга В. С. – головний диспетчер головної диспетчерської;

Сидоренко В.П. – головний енергетик – начальник відділу головного енергетика та механіка;

Баранік В. П. – заступник начальника управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації;

Кияниця Ю. О. – начальник відділу методології метрологічного забезпечення;

Нізейка О.В. – начальник відділу інженерного супроводження проектів технічного управління дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації;

Любинецька К.І. – провідний інженер відділу виробничого моніторингу управління виробничого моніторингу та технологічного контролю, секретар Технічної ради.

Відсутні з поважних причин:

Юник Н. Є. – заступник генерального директора по капітальному будівництву та інвестиціях, заступник голови Технічної ради;
Семеняк А. О. – головний інженер технічного департаменту;
Петленко Р. В. – заступник директора – начальник технічного управління дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації;

Запрошені від ПрАТ «АК «Київводоканал»: заступник головного інженера ПрАТ «АК «Київводоканал» Верхотуров О. Ю.; представники управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації: Пунда О. В., Овсієнко О. В.

Запрошені від сторонніх організацій:

ФОП «Осташенко» Костенко О.В.; ТОВ «ПК Проектний комплекс» Царик А. В.; ТОВ «Профіт -2» Теличко В. І.; ФОП «Столярчук О.В.» Столярчук О.В.; ФОП Яцок А.В.; ТОВ «Інжпроектсервіс» Черненко О. В.; ТОВ «НІБП «Проект Будкомплекс» Теличко С.В.; ТОВ «СТВ-Берегиня» Місюра А.Ф.; ТОВ «ДЕЗИРЕ» Мелько В. М.; ПП «Укргідротрансбуд» Приймак В.І., Демченко А.В.

Відповідно до «Порядку денного»:

Третє питання

Слухали інженера проекту ТОВ «ПК Проектний комплекс» Царик А.В. щодо розгляду проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мікрорайони) ж/м Осокорки-Центральні. Тимчасова під'їзна дорога з влаштуванням естакади на перетині вул. Колекторної та просп. Петра Григоренка в складі проекту підготовчих робіт» за адресою: ж/м Осокорки - Центральні, 1, 2, 2а мкрн. (Замовник: ТОВ «Контактбудсервіс». ТУ від 20.11.2017 № 12407 на водопостачання; ТУ від 20.11.2017 № 12443 на каналізування).

Після обговорення постановили:

Проектну документацію зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта розглянуто.

1.Рекомендувати замовнику ТОВ «Контактбудсервіс» отримати технічні умови у ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» на забезпечення електро-підігріву ділянки трубопроводів водопостачання Д=700мм та Д=400мм у мостовому переході за адресою: ж/м Осокорки-Центральні, 1, 2, 2а мкрн.


2. Рекомендувати проектній організації ТОВ «ПК Проектний комплекс»:

2.1. доопрацювати проектну документацію на водопостачання в частині підігріву трубопроводу водопостачання в зимовий період при мінусових температурах;

2.2. проект електропостачання у повному обсязі надати на розгляд відповідним службам ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» та Державній службі України з питань праці.

Після доопрацювання проектну документацію зазначеного об'єкту винести повторно на розгляд Технічної ради.

Голова правління –
генеральний директор,
голова Технічної ради



Д. Новицький